

| Leistungsprogramm Wartung Kälteanlagen |

| Anlage |

- ▲ Überprüfen der gesamten Anlage auf Sauberkeit und mechanische Schäden
- ▲ Inventarisierung der Anlagen in VDKF LEC gem. Art.4 EG-VO 517/2014
- ▲ Dichtheitsprüfung gem. Art.4 EG-VO 517/2014 inkl. Dichtheitssiegel
- ▲ Schriftliche Wartungsdokumentation

| Luftbehandlung |

- ▲ Reinigen & desinfizieren der Wärmetauscher (Verdampfer)
- ▲ Reinigen der Wärmetauscher (Verflüssiger/Verflüssigersätze)
- ▲ Verdampferlüfter überprüfen
- ▲ Funktionsprüfung der Abtauung
- ▲ Überprüfen des Tauwasserabflusses
- ▲ Überprüfen der Tauwasserpumpe (wenn vorhanden)
- ▲ Luftfilter überprüfen und bei Bedarf ersetzen (Material nicht im Preis enthalten)

| Kältekreislauf |

- ▲ Überprüfen der Verdampferauslastung
- ▲ Verflüssigersatz/luftgekühlten Verflüssiger überprüfen und bei Bedarf reinigen
- ▲ Überprüfen der Dichtheit des Kältekreislaufes
- ▲ Überprüfen der Betriebsdrücke
- ▲ Funktionsprüfung der kältetechnischen Schalt- und Regelgeräte
- ▲ Funktionsprüfung der Sicherheitsdruckwächter

| Elektroinstallation |

- ▲ Klemmstellen überprüfen und bei Bedarf nachziehen
- ▲ Funktionsprüfung der elektrischen Schalt- und Regelgeräte
- ▲ Funktionsprüfung der Bedien- und Meldeeinrichtungen

| Allgemeines |

- ▲ Erforderliche Pflege- und Betriebshinweise zur Spezifik der einzelnen Anlagen werden dem Betreiber durch das Servicepersonal vermittelt.
- ▲ Für verschlissene und nicht mehr reparable Anlagen und/oder Anlagenteile werden dem Auftraggeber Alternativlösungen angeboten.
- ▲ Bereitstellung des Kundendienstes innerhalb von 48 Stunden. Hierzu gelten die üblichen, tariflichen Löhne zuzüglich evtl. Überstunden